

网络信息公开表

存档编号	ZZHY-APAQPJ-23-0512-0617LD		
项目名称	沈阳中油绿能发展有限公司轩通路加油加氢站项目（加油部分） 设立安全评价报告		
项目类别	危化		
项目地点	沈阳		
项目所属业务范围	化工		
评审单位	/		
项目简介	项目总占地面积：4101.54 m ² 。 项目总投资：4726.99 万元。 建设地点：沈阳市大东区轩通路和东腾街交汇处。 拟新建内容为： （1）新建站房一座，为一层框架结构，建筑面积 232.54m ² 。 （2）新建型钢结构罩棚一座，投影面积 417.45m ² 。棚下净高 H=6m。 设置 2 台四枪双油品潜油泵加油机。 （3）新建直埋承重油罐区 1 座，采用 FF 双层储罐 4 座，设置卸油及分散式加油油气回收系统，设置油气回收处理装置和在线监测系统，加油作业区内设置可燃气体声光报警装置。		
安全评价项目组长	韩明月		
项目技术负责人	姓 名	专 业	
	冷智超	化工工艺	
项目过程控制负责人	王爽		
评价报告编制人	刘阳		
评价报告审核人	孙晓元		
参与评价的安全评价师	姓 名	专 业	安全评价人员资格证书编号
	迟玉蓬	电气	S011032000110202000798
	姚武英	化工机械	1200000000300445
	陈世杰	自动化	S011041000110192002422
	刘阳	安全	S011021000110193000479
	韩明月	化工工艺	S011021000110202000644
参与评价的注册安全工程师	刘阳		

项目技术专家	/
现场勘查人员	韩明月、刘阳
现场勘查时间	2024. 01. 29
现场勘查主要任务	收集报告编制资料
现场勘查照片	



评价报告提交时间

2024. 1. 29